


Rzut fundamentów

skala 1:100



- UWAGA:
- GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA GRUNTU -1,2m p.p.t.
 - POD OCZEPY I BELKI PODWALINOWE WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU C12/15 min. 10cm
 - OSIE ŚCIAN TYCZYĆ GEODEZYJNIE
 - WYKOPY CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ
 - PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETOUNU
 - OCZEPY I BELKI PODWALINOWE WYLEWANE Z BETONU C25/30 (B30)
 - STAL ZBROJENIOWA AIIIIN (B500SP, fyk = 500 MPa)
 - RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.
 - Z OCZEPÓW WYPROWADZIĆ STARTERY DO RDZENI ŻELBETOWYCH

±0,00 (230,80m n.p.m.)
Beton C25/30 W8
Chudy beton C12/15
Stal zbrojeniowa AIIIIN (B500SP)
Stal profilowa S355

PROJEKT WYKONAWCZY	Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 013 436 99 12		
	Temat:	"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MICHALICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MIEJSCU PIASTOWYM O BUDYNEK HALI SPORTOWEJ ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ "		
	Inwestor:	Zgromadzenie Świętego Michała Archaniola w Markach Al. M. J. Piłsudskiego 248 / 252, 05-261 Marki	Rok 2019	
	Adres:	Miejsce Piastowa, dz Nr. 1284 / 1 ; 1284 / 3 ; 1284 / 4	SKALA 1:100	
	Temat rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW		
	Branża:	architektoniczno - budowlana	Podpis:	NR RYS.
	Projektant :	mgr inż. Oktawian Woźniak specjalność konstr. budowlana (upr. Nr 81/91)	I-1K	
	Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Parylak specjalność konstr. budowlana upr. Nr PDK/0177/POOK/12		